

**Nr sprawy:
2026/02**

Dotyczy postępowania pn: Budowę układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu Śląskim oraz Budowę układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Żarowie

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2026 ROKU

1. Zamawiający zmienia pkt 2.1 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

2.1. Oferty należy składać w terminie do 1 października 2026 roku, godz. 15:00 za pośrednictwem portalu - Bazy Konkurencyjności pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Decyduje data i godzina wpływu oferty w Bazie Konkurencyjności.

2. Zamawiający zmienia pkt 2.11 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

2.11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2026 roku, godz. 15:30

3. Zamawiający zmienia pkt 4.1.4 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

4.1.4 Cena serwisu pogwarancyjnego – 10 pkt.

$S = S_{min} / S_o \times 10 \text{ pkt}$

gdzie:

S — liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ceny serwisu pogwarancyjnego,

S_{min} — najniższa łączna cena netto serwisu pogwarancyjnego spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

S_o — łączna cena netto serwisu pogwarancyjnego wskazana w badanej ofercie.

W kryterium „Cena serwisu pogwarancyjnego” Zamawiający oceni łączną cenę netto świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla obu lokalizacji przez okres 64 000 mth po zakończeniu okresu gwarancji.

4. Zamawiający zmienia pkt 1.3. zapytania ofertowego, od treści Zamówienie opcjonalne, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zmienia pkt 1.3 Zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie:

1.3.

Zamówienie opcjonalne – serwis pogwarancyjny

Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne polegające na świadczeniu serwisu pogwarancyjnego jednostek kogeneracyjnych zlokalizowanych w Stroniu Śląskim i Żarowie, wraz z ich integralnym wyposażeniem, obejmującym urządzenia, instalacje pomocnicze oraz układy sterowania bezpośrednio przypisane do danej jednostki kogeneracyjnej i niezbędne do jej prawidłowej eksploatacji zgodnie z wymaganiami producenta.

Zakres serwisu pogwarancyjnego nie obejmuje pozostałych urządzeń, instalacji i systemów wykonanych w ramach zamówienia, w szczególności kotłów gazowych, akumulatorów ciepła, ogólnobiekтовых systemów AKPiA, DCS/SCADA i CCTV, z wyjątkiem ich elementów stanowiących integralne wyposażenie jednostki kogeneracyjnej.

Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać. Wraz z podpisaniem umowy podstawowej Wykonawca podpisze umowę serwisową obejmującą zamówienie opcjonalne. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest pisemne poinformowanie Wykonawcy o jego uruchomieniu nie później niż 60 dni przed upływem okresu gwarancji jednostki kogeneracyjnej. Okolicznością warunkującą skorzystanie z prawa opcji jest w szczególności posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację usługi.

Serwis pogwarancyjny dla każdej jednostki kogeneracyjnej rozpoczyna się w dniu następującym po zakończeniu okresu jej gwarancji i obejmuje kolejne **64 000 mth pracy tej jednostki**, liczone od stanu licznika motogodzin odnotowanego na dzień zakończenia okresu gwarancji. Wskazana wartość oznacza 64 000 mth przepracowanych po zakończeniu gwarancji, a nie osiągnięcie przez agregat bezwzględnego stanu licznika wynoszącego 64 000 mth. Okres serwisu pogwarancyjnego nie jest ograniczony okresem 36 miesięcy.

Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny każdej jednostki kogeneracyjnej zostanie podzielone na cztery części odpowiadające czterem okresom serwisowym, obejmującym po 16 000 mth każdy. Poszczególne części wynagrodzenia będą należne po przepracowaniu przez daną jednostkę odpowiednio: 16 000 mth, 32 000 mth, 48 000 mth oraz 64 000 mth, liczonych od zakończenia okresu gwarancji.

Cena serwisu pogwarancyjnego podana w ofercie musi obejmować kompletny zakres serwisu obu jednostek kogeneracyjnych przez wskazany okres 64 000 mth dla każdej jednostki, w tym robociznę, dojazdy, diagnostykę, przeglądy, regulacje, raporty, zdalne wsparcie, materiały eksploatacyjne oraz części szybkozużywalne wymagane przy standardowych przeglądach okresowych, takie jak filtry, uszczelki, świece zapłonowe, oleje, płyny eksploatacyjne i inne elementy przewidziane w DTR jako elementy obsługi okresowej.

Cena serwisu pogwarancyjnego nie obejmuje kosztów paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody, opłat administracyjnych, podatków, badań urzędowych niezależnych od Wykonawcy, remontów głównych i kapitalnych, wymiany silnika lub generatora ani napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego, osób trzecich, siły wyższej, eksploatacji niezgodnej z DTR albo ingerencji podmiotów nieuprawnionych.

Szczegółowe warunki wykonywania i rozliczania serwisu pogwarancyjnego określa wzór umowy serwisowej stanowiący załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego.

5. Zamawiający dokonuje również modyfikacji Załącznika 2a – umowa serwisowa, Załącznik 2 – wzór umowy w zakresie określonym w odpowiedziach na pytania. Zamiany zostały naniesione w tekstach jednolitych: Załącznik 2a – umowa serwisowa – tekst jednolity, Załącznik 2 – wzór umowy – tekst jednolity;

6. Zamawiający dokonuje również zmiany formularzy cenowych – Załącznika nr 1 a – Formularz cenowy – Stronie Śląskie oraz Załącznika nr 1 b – Formularz cenowy – Stronie Śląskie w poniższym zakresie.

UWAGA! – aktualne formularze cenowe będą dostępne z oznaczeniem tekst jednolity. Oferty należy składać z uwzględnieniem nowych formularzy.

ZMIANA FORMULARZY CENOWYCH

5. Zamawiający zmienia część B formularzy cenowych stanowiących załączniki nr 1a i 1b do Zapytania ofertowego, która otrzymuje następujące brzmienie:

B. Cena serwisu pogwarancyjnego jednostki kogeneracyjnej

Cena serwisu pogwarancyjnego stanowi odrębną pozycję służącą ocenie kosztów serwisowania jednostki kogeneracyjnej po zakończeniu okresu gwarancji i nie zwiększa ceny zamówienia podstawowego.

Serwis pogwarancyjny rozpoczyna się w dniu następującym po zakończeniu okresu gwarancji jednostki kogeneracyjnej i obejmuje kolejne 64 000 mth pracy tej jednostki, liczone od stanu licznika motogodzin odnotowanego na dzień zakończenia gwarancji. Wartość 64 000 mth oznacza liczbę motogodzin przepracowanych po zakończeniu gwarancji, a nie bezwzględny stan licznika. Okres serwisu nie jest ograniczony do 36 miesięcy.

Wykonawca podaje cenę serwisu dla czterech kolejnych okresów rozliczeniowych po 16 000 mth. W formularzu nr 1a ceny dotyczą jednostki w Stroniu Śląskim, a w formularzu nr 1b - jednostki w Żarowie.

Lp.	Element serwisu pogwarancyjnego	Okres rozliczeniowy liczony od zakończenia gwarancji	Cena netto [zł]	VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Cena brutto [zł]
1	Serwis jednostki kogeneracyjnej wraz z jej integralnym wyposażeniem	od 0 do 16 000 mth				
2	Serwis jednostki kogeneracyjnej wraz z jej integralnym wyposażeniem	powyżej 16 000 do 32 000 mth				
3	Serwis jednostki kogeneracyjnej wraz z jej integralnym wyposażeniem	powyżej 32 000 do 48 000 mth				
4	Serwis jednostki kogeneracyjnej wraz z jej integralnym wyposażeniem	powyżej 48 000 do 64 000 mth				
RAZEM CENA SERWISU POGWARANCYJNEGO DLA LOKALIZACJI DO KRYTERIUM OCENY OFERT		64 000 mth				

Cena wskazana w wierszu „Razem” stanowi całkowitą cenę serwisu pogwarancyjnego danej jednostki przez 64 000 mth. Do oceny ofert przyjmuje się sumę cen netto wskazanych w wierszach „Razem” formularzy nr 1a i 1b.

Zakres serwisu pogwarancyjnego

Cena obejmuje kompletne świadczenie usług serwisowych dotyczących jednostki kogeneracyjnej wraz z urządzeniami, instalacjami pomocniczymi i układami sterowania stanowiącymi jej integralne wyposażenie oraz niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji zgodnie z wymaganiami producenta, DTR i harmonogramem serwisowym.

1. przeglądy okresowe jednostki kogeneracyjnej i jej integralnego wyposażenia;
2. czynności konserwacyjne, regulacyjne i diagnostyczne, w tym kontrolę nastaw, zabezpieczeń, parametrów pracy i układów odzysku ciepła;
3. obsługę lokalnych układów sterowania bezpośrednio przypisanych do jednostki;
4. zdalne wsparcie serwisowe, reakcję na zgłoszenia awaryjne oraz prowadzenie książki serwisowej, protokołów i raportów;

5. robociznę, dojazdy, materiały eksploatacyjne i części szybkozużywalne wymagane przy standardowych przeglądach, w tym filtry, uszczelki, świece zapłonowe, oleje, płyny eksploatacyjne i inne elementy wskazane w DTR.

Wyłączenia

Zakres serwisu nie obejmuje kotłów gazowych, akumulatorów ciepła ani ogólnobiekтовых systemów AKPiA, DCS/SCADA, CCTV i pozostałych instalacji wykonanych w ramach zamówienia, z wyjątkiem elementów stanowiących integralne wyposażenie jednostki kogeneracyjnej.

Cena nie obejmuje kosztów paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody, opłat administracyjnych, podatków, badań urzędowych niezależnych od Wykonawcy, remontów głównych i kapitalnych, wymiany silnika lub generatora ani napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego, osób trzecich, siły wyższej, eksploatacji niezgodnej z DTR lub ingerencji podmiotów nieuprawnionych



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Maciej
Szatan

Date / Data: 2026-
09-24 13:59