

Ogłoszenie

Numer

2026-98776-289881

Id

289881

Powstaje w kontekście projektu

POPT.14.21.00-IZ-0001/19 - Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu Śląskim, Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Żarowie

Tytuł

Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu Śląskim
Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Żarowie

Warunki zmiany umowy

12.1.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, w następujących zakresach:

1. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy w następującym zakresie:

a) zmiany osób reprezentujących GW oraz osób pełniących funkcje kierownicze

na uzasadniony wniosek GW, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz zastąpienia takiej osoby osobą o uprawnieniach zgodnych z wymogami zapytania ofertowego;

b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 2 a) i b), terminów częściowych załącznika nr 2 – wzoru Umowy oraz terminów pośrednich wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w przypadku:

- wystąpienia przestojów w realizacji Przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego lub podmiotów trzecich niezwiązanych z GW, termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie w takiej sytuacji przedłużony o czas trwania przestojów;

- zwłoki Zamawiającego w przekazaniu GW Terenu Budowy, o okres równy tej zwłoce;
- zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do procedury odbioru części lub całości Przedmiotu Umowy;
- w sytuacji konieczności wykonania robót dodatkowych, o ile wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia wykonania Umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 a) i b) załącznika nr 2 - wzoru Umowy;
- dokonania zmian umowy z NFOŚiGW skutkujących przesunięciem końcowego terminu realizacji Inwestycji
- w tym przypadku końcowy termin realizacji Przedmiotu Umowy może być przesunięty o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
- c) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od GW, których nie mógł on przewidzieć w chwili składania Oferty, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 2 a) i b), terminów cząstkowych załącznika nr 2 - wzoru Umowy lub terminów pośrednich wskazanych w Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności oraz o czas usunięcia skutków tych okoliczności stosownie udokumentowanych przez GW. Za okoliczności niezależne od GW, o których mowa powyżej, rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności wymaganej od podmiotu zawodowo zajmującego się prowadzeniem działalności opisanej w załączniku nr 2 - wzorze Umowy, którym nie mogły zapobiec,:
- długotrwałe opady deszczu, śniegu, gradu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające przez okres co najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w załączniku nr 2 – wzorze umowy, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które GW ponosi odpowiedzialność;
- wystąpienie realnych utrudnień niewynikających z winy GW, a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 2 - wzorem Umowy, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy GW, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji Inwestycji;
- działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
- zawieszenie wykonania Umowy przez Zamawiającego;
- wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres co najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w załączniku nr 2 – wzorze Umowy;
- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia Przedmiotu Umowy lub Dokumentacji Budowy,;
- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;
- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań;
- wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji

administracyjnych;

–przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy;

d)wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

e)zmiany Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego za zgodą Zamawiającego (nowy Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać Podwykonawca lub podmiot trzeci pierwotny);

f)zmiany lub uzupełnienia Harmonogramów Rzeczowo–Finansowego, lub innych załączników;

g)wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, w szczególności dotyczącej osób upoważnionych do komunikowania się, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonów, adresów poczty elektronicznej itp.;

h)kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą (np. NFOŚiGW);

i)wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, w sytuacji zmniejszenia bądź cofnięcia Zamawiającemu przyznanego dofinansowania z umowy o dofinansowanie, na realizację niniejszej Umowy lub zmiany tejże umowy o dofinansowanie;

j)w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych na zasadach określonych w § 19 niniejszej Umowy – w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia;

k)zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych (w tym na etapie realizacji Dokumentacji Projektowej) oraz zmian założeń wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2026-08-28

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
2. Załącznik nr 1a- Formularz_cenowy_Stronie_Śląskie_z_serwisem.docx
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx
4. Załącznik nr 2 a - Umowa serwisowa.docx
5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.docx
6. Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx
7. Załącznik nr 5 wykaz robót.doc
8. Załącznik nr 6 wykaz usług.doc
9. Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.docx
10. Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
11. Załącznik nr 9 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
12. Załącznik nr 10 Harmonogram_RF_Stronie_Śląskie_.docx
13. Załącznik nr 11 Harmonogram_RF_Zarów_.docx
14. ZAPYTANIE OFERTOWE 2026_ Kogeneracja Stronie Śląskie Żarów-podpisane.pdf
15. Załącznik nr 1b-Formularz_cenowy_Żarów_z_serwisem

Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2026-09-24

- 1. Decyzja nr 40 Pozwolenie na budowę Stronie
- 2. Decyzja pozwolenie na rozbiórkę Stronie
- 3. ZUT Żarów PnB
- 4. Zmiana zapytania ofertowego z dnia 24 września 2026 roku
- 5. Załącznik nr 1 a Formularz cenowy Stronie Śląskie tekst jednolity
- 6. Załącznik nr 1b Formularz cenowy Żarów tekst jednolity
- 7. Załącznik nr 2 wzór umowy tekst jednolity
- 8. Załącznik nr 2a Umowa serwisowa _ tekst jednolity

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2026-09-24

- 1. Zmiana zapytania ofertowego z dnia 24 września 2026

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2026-08-28

Data ostatniej zmiany

2026-09-24

Termin składania ofert

2026-10-01 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2026-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Usług Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Hutnicza 12
57-550 Stronie Śląskie
NIP: 8811001285

Osoby do kontaktu

Zbigniew Korek
tel.: -
e-mail: zbigniewkorek@cieplowniezut.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
Roboty budowlane
Podkategoria
Roboty budowlane

Opis

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu Śląskim
Budowę układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Żarowie

Zadanie 1: Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu Śląskim
Zadanie 2: Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Żarowie

Zakres zamówienia dla lokalizacji w Stroniu Śląskim obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowej jednostki wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 0,999 MWe, przy czym mniejszej niż 1 MW, oraz mocy cieplnej nominalnej nie mniejszej niż 1,106 MWt, rezerwowej kotłowni gazowej wyposażonej w kocioł gazowy o mocy nominalnej 1,950 MWt oraz akumulatora (zasobnika) ciepła o pojemności 100 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną, technologiczną, elektryczną, AKPiA, DCS/SCADA, przyłączami, układami pomocniczymi, dokumentacją, rozruchem i oddaniem obiektu do użytkowania.

Zakres zamówienia dla lokalizacji w Żarowie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowej jednostki wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 0,999 MWe, przy czym mniejszej niż 1 MW, oraz mocy cieplnej nominalnej nie mniejszej niż 1,106 MWt, szczytowo - rezerwowej kotłowni gazowej wyposażonej w dwa kotły gazowe o mocy nominalnej 1,950 MWt każdy, łącznie 3,90 MWt oraz akumulatora (zasobnika) ciepła o pojemności 100 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną, technologiczną, elektryczną, AKPiA,

DCS/SCADA, przyłączami, układami pomocniczymi, dokumentacją, rozruchem i oddaniem obiektu do użytkowania.

Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, że moc zainstalowana elektryczna oferowanej jednostki kogeneracji jest mniejsza niż 1 MW. Oba zadania dotyczą modernizacji źródeł ciepła poprzez budowę układów wysokosprawnej kogeneracji gazowej współpracujących z lokalnymi systemami ciepłowniczymi Zamawiającego. Każda z lokalizacji stanowi odrębny układ technologiczny i pracuje w odrębnym systemie ciepłowniczym, jednak z uwagi na wspólnego Zamawiającego, zbliżony charakter techniczny inwestycji, wspólne wymagania programu priorytetowego, konieczność zapewnienia jednolitego standardu eksploatacji, serwisu, sterowania, raportowania i monitoringu, zamówienie prowadzone jest w formule zbiorczej.

Celem przyjęcia wspólnej formuły postępowania jest zapewnienie spójności technologicznej i eksploatacyjnej obu układów kogeneracyjnych, w szczególności w zakresie:

1. doboru technologii kogeneracji gazowej,
2. standardu zabudowy urządzeń i instalacji pomocniczych,
3. rozwiązań AKPiA, DCS/SCADA oraz integracji z z wdrażanym przez Zamawiającego systemem Valmet Energy DH Manager, który pełni funkcję systemu nadrzędnej optymalizacji pracy źródeł i sieci.
4. sposobu opomiarowania, bilansowania i raportowania efektów energetycznych oraz środowiskowych,
5. zasad dokumentowania zgodności z wymaganiami programu priorytetowego „Kogeneracja powiatowa” oraz zasadą DNSH,
6. standardów obsługi, serwisu, gwarancji, dostępności części zamiennych i szkolenia personelu Zamawiającego.

Dodatkowym celem jest ujednolicenie technologii kotłowni gazowych poprzez zastosowanie w obu lokalizacjach kotłów tego samego typu, standardu technicznego i systemu obsługi serwisowej, przy zachowaniu wymagań równoważności, kompatybilności i wymienności części eksploatacyjnych.

Przyjęcie jednego postępowania dla obu lokalizacji ma na celu ograniczenie ryzyk technicznych, organizacyjnych i eksploatacyjnych, które mogłyby powstać w przypadku zastosowania odmiennych technologii, niekompatybilnych systemów sterowania, różnych standardów dokumentacji, odmiennych algorytmów pracy źródeł lub rozbieżnych zasad serwisu i utrzymania ruchu. Jednolity standard realizacji

umożliwi Zamawiającemu efektywniejsze zarządzanie eksploatacją, szybszą diagnostykę stanów awaryjnych, łatwiejsze szkolenie obsługi oraz bardziej efektywne prowadzenie nadzoru nad osiągnięciem zakładanych efektów energetycznych i środowiskowych.

Zamówienie opcjonalne:

Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne polegające na świadczeniu serwisu pogwarancyjnego jednostek kogeneracyjnych zlokalizowanych w Stroniu Śląskim i Żarowie, wraz z ich integralnym wyposażeniem, obejmującym urządzenia, instalacje pomocnicze oraz układy sterowania bezpośrednio przypisane do danej jednostki kogeneracyjnej i niezbędne do jej prawidłowej eksploatacji zgodnie z wymaganiami producenta.

Zakres serwisu pogwarancyjnego nie obejmuje pozostałych urządzeń, instalacji i systemów wykonanych w ramach zamówienia, w szczególności kotłów gazowych, akumulatorów ciepła, ogólnobiektowych systemów AKPiA, DCS/SCADA i CCTV, z wyjątkiem ich elementów stanowiących integralne wyposażenie jednostki kogeneracyjnej.

Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać. Wraz z podpisaniem umowy podstawowej Wykonawca podpisze umowę serwisową obejmującą zamówienie opcjonalne. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest pisemne poinformowanie Wykonawcy o jego uruchomieniu nie później niż 60 dni przed upływem okresu gwarancji jednostki kogeneracyjnej. Okolicznością warunkującą skorzystanie z prawa opcji jest w szczególności posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację usługi.

Serwis pogwarancyjny dla każdej jednostki kogeneracyjnej rozpoczyna się w dniu następującym po zakończeniu okresu jej gwarancji i obejmuje kolejne 64 000 mth pracy tej jednostki, liczone od stanu licznika motogodzin odnotowanego na dzień zakończenia okresu gwarancji. Wskazana wartość oznacza 64 000 mth przepracowanych po zakończeniu gwarancji, a nie osiągnięcie przez agregat bezwzględnego stanu licznika wynoszącego 64 000 mth. Okres serwisu pogwarancyjnego nie jest ograniczony okresem 36 miesięcy.

Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny każdej jednostki kogeneracyjnej zostanie podzielone na cztery części odpowiadające czterem okresom serwisowym, obejmującym po 16 000 mth każdy. Poszczególne części wynagrodzenia będą należne po przepracowaniu przez daną jednostkę odpowiednio: 16 000 mth, 32 000 mth, 48 000 mth oraz 64 000 mth, liczonych od zakończenia okresu gwarancji.

Cena serwisu pogwarancyjnego podana w ofercie musi obejmować kompletny zakres serwisu obu jednostek kogeneracyjnych przez wskazany okres 64 000 mth dla każdej jednostki, w tym robociznę, dojazdy, diagnostykę, przeglądy, regulacje, raporty, zdalne wsparcie, materiały eksploatacyjne oraz części szybkozużywalne wymagane przy standardowych przeglądach okresowych, takie jak filtry, uszczelki, świece zapłonowe, oleje, płyny eksploatacyjne i inne elementy przewidziane w DTR jako elementy obsługi okresowej.

Cena serwisu pogwarancyjnego nie obejmuje kosztów paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody, opłat administracyjnych, podatków, badań urzędowych niezależnych od Wykonawcy, remontów głównych i kapitałnych, wymiany silnika lub generatora ani napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego, osób trzecich, siły wyższej, eksploatacji niezgodnej z DTR albo ingerencji podmiotów nieuprawnionych.

Okres gwarancji

zgodnie z ofertą

Kody CPV

31121200-2 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
31170000-8 Transformatory
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232221-7 Podstacje transformatorowe
45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71314100-3 Usługi elektryczne
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

71330000-0 Różne usługi inżynierskie

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynierskie

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Potencjał techniczny

Opis

3.1.1. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji kogeneracyjnych gazowych o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,999 MWe każda, przy czym co najmniej jedno z tych zamówień obejmowało również opracowanie dokumentacji projektowej lub realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

3.1.2. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wdrożył co najmniej 2 systemy AKPiA/SCADA/DCS i systemy optymalizacji pracy źródeł ciepła i energii elektrycznej dla instalacji energetycznych, ciepłowniczych lub przemysłowych, obejmujące co najmniej: akwizycję danych, wizualizację, archiwizację, raportowanie, sterowanie lub nadzór nad pracą źródeł ciepła, integrację z urządzeniami obiektowymi oraz uruchomienie zakończone odbiorem przez zamawiającego. Co najmniej jedno z wdrożeń powinno obejmować współpracę z układem kogeneracji, kotłem gazowym, akumulatorem ciepła lub wieloźródłowym układem ciepłowniczym.

3.1.3 wykażą, że dysponują lub będą dysponowali przy wykonaniu zamówienia osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych (uprawnieniach) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu specjalności albo doświadczenia;

Zamawiający wymaga:

Wykonawca musi wskazać następujące osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane lub doświadczenie:

1.Kierownik projektu – osoba posiadająca min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu oraz zarządzaniu lub koordynacji realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę oraz dostawę oraz montaż i uruchomienie instalacji kogeneracyjnej o mocy 0,999MWe/1,000MWt lub źródła ciepła o mo-cy min. 2 MWt. . Doświadczenie należy udowodnić w postaci referencji lub innych dokumentów rów-noważnych.

2.Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – osoba posiadająca odpowiednie, aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane;

3.Projektant branży sanitarnej / cieplnej / gazowej – osoba posiadająca odpowiednie, aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazo-wych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane;

4.Projektant branży elektrycznej – osoba posiadająca odpowiednie, aktualne uprawnienia budow-lane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą-dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ro-ku- Prawo budowlane

5.Specjalista ds. AKPiA / automatyki / telemechaniki / SCADA /DCS – osoba posiadająca do-świadczenie w projektowaniu lub wdrażaniu systemów sterowania, automatyki przemysłowej, teleme-chaniki, SCADA lub DCS dla instalacji energetycznych, ciepłowniczych lub przemysłowych. Kryterium uważa się za spełnione przy udowodnieniu w postaci referencji lub innych dokumentów równoważ-nych dwóch wdrożeń komercyjnych z wynikiem pozytywnym systemów optymalizacji produkcji ciepła i energii elektrycznej o porównywalnym ze stanowiącym przedmiot przetargu stopniem złożoności;

6.Kierownik budowy – osoba posiadająca odpowiednie, aktualne uprawnienia budowlane do kie-rowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane oraz posiadająca min. 3 letnie doświadczenia przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę oraz dostawę oraz montaż i uruchomienie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej/ciepłej nie mniejszej niż 0,500MWe/0,500 MWt lub źródła ciepła o mocy minimum 0,5 MWt. Doświadczenie należy udowodnić w postaci referencji lub innych dokumentów równoważnych.

7.Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca odpowiednie, aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane oraz posiadająca min. 3 letnie doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę oraz dostawę oraz montaż i uruchomienie instalacji kogeneracyjnej o mocy cieplnej nie mniejszej niż 0,500 MWt lub źródła ciepła o mocy minimum 0,5 MWt., Doświadczenie należy udowodnić w postaci referencji lub innych dokumentów równoważnych.

8.Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba posiadająca aktualne, odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz posiadająca min. 3 letnie doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę oraz dostawę oraz montaż i uruchomienie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,500MWe. Doświadczenie należy udowodnić w postaci referencji lub innych dokumentów równoważnych.

9.Specjalista ds. rozruchu CHP / źródeł energetycznych – osoba posiadająca doświadczenie w uruchamianiu agregatów kogeneracyjnych, źródeł gazowych lub innych porównywalnych instalacji energetycznych, w t

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

3.2.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e)pozostawaniu z Zamawiającym / wykonawcą / w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa:

a)w pkt 3.1.1, zapytania ofertowego Wykonawca złoży oświadczenia, zgodnie z załącznikami nr 5 oraz załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 zapytania ofertowego;

b)w pkt 3.1.2, zapytania ofertowego Wykonawca złoży oświadczenia, zgodnie z załącznikami nr 6 oraz załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 zapytania ofertowego;

c)w pkt 3.1.3, zapytania ofertowego Wykonawca złoży oświadczenia, zgodnie z załącznikami nr 4 oraz załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 zapytania ofertowego;

d)w pkt od 3.2 zapytania ofertowego Wykonawca, jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego;

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto wykonania zamówienia (C) - 65%

Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
i nieodrzuconych ofert

$C = \frac{\text{Cena brutto wykonania zamówienia}}{\text{Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert}} \times 100 \text{ pkt}$

Cena brutto badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena serwisu pogwarancyjnego (S) - 10%

$S = S_{\min} / S_o \times 10 \text{ pkt}$

$O = C + T + D + S$

O – Ocena badanej oferty

C - Cena brutto

Wygenerowano: 2026-09-24 23:45

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu Śląskim

T – Sprawność elektryczna netto

D – Długość gwarancji

S – Cena serwisu pogwarancyjnego

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Sprawność elektryczna netto (T) - 15%

Do 42%-0 pkt

Powyżej 42% do 43% - 5 pkt

Powyżej 43% - 15 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Długość gwarancji (D) - 10%

36 miesięcy / 25 000 godzin pracy - 0 pkt

48 miesięcy / 33 000 godzin pracy - 5 pkt

60 miesięcy / 41 650 godzin pracy - 10 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2026-09-24 - data opublikowania

.....

Wygenerowano: 2026-09-24 23:45

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu Śląskim

-> **2026-10-01 15:00:00** - termin składania ofert

-> **2026-10** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.